

CERTYFIKAT

Wydano dla:

Petent:

VOLTEA Polska Sp. z o.o. Sp. k.

Interfejs użytkownika.

Bydgoska 19A 86-065 Lisi Ogon, Polska

Właściciel:

VOLTEA Poland Sp. z o.o. Sp. k.

Bydgoska 19A

86-065 Lisi Ogon, Kujawsko-Pomorskie, Polska

Produkt

: Latarnia uliczna LED

Nazwa(y) handlowa(e)

: WOLTA

Typ(y)/model(e)

: TRASER-70W-X i TRASER-130W-X

Produkt i wszelkie dopuszczalne jego odmiany określone w załączniku do niniejszego certyfikatu oraz w dokumentach w nim powołanych.

DEKRA niniejszym oświadcza, że wyżej wymieniony produkt został certyfikowany na podstawie:

- badanie typu wg PD EPRS 003:2018
- inspekcja lokalizacji fabryki zgodnie z Dokumentem Operacyjnym CENELEC CIG 021
- umowa certyfikacyjna DEKRA o numerze 6061367

DEKRA niniejszym udziela prawa do posługiwania się znakiem certyfikacji ENEC+.

Znak certyfikacji ENEC+ może być stosowany do produktu zgodnie z postanowieniami niniejszego certyfikatu przez okres i na warunkach umowy certyfikacji ENEC+ oraz na podstawie certyfikatu ENEC nr 35-155458.

Niniejszy certyfikat wydano 14 maja 2025 r. i traci on ważność w przypadku wycofania jednej z wyżej wymienionych norm.

Numer certyfikatu: 71-158040

DEKRA Certyfikacja BV

BTM Holtus

Dyrektor zarządzający

Swietłana Wasyljeva

Menedżer ds. Certyfikacji

© Dozwolona jest całościowa publikacja niniejszego certyfikatu



SPECYFIKACJA CERTYFIKOWANEGO PRODUKTU

Dane produktu

Produkt	:Latarnia uliczna LED
Nazwa(y) handlowa(e)	:WOLTA
Typ(y)/model(e)	:TRASER-130W-X i TRASER-70W-X
Znamionowe napięcie wejściowe	: 220-240 V
Częstotliwość znamionowa	: 50-60 Hz
Klasa izolacji	:Klasa II
Stopień ochrony	:IP66
Temperatura otoczenia (ta)	: 50 °C
Informacje dodatkowe	: diody LED niewymienialne przez użytkownika
Temperatura barwowa (CCT)	: 4000 tys.
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	: >70
Skuteczność świetlna	: 180 lm/W
Typ oprawy	:Typ A

TESTY

Wymagania testowe
PD EPRS 003:2018

Wynik testu

Wyniki testu udokumentowano w pliku testowym DEKRA 229940600.

Informacje dodatkowe

Numer referencyjny modelu/typu:
TRASER-70W-X, TRASER-130W-X
Notatka:

X=A: tylko z gniazdem NEMA
X=B: tylko z gniazdem ZHAGA
X=C: tylko z SPD
X=D: z gniazdem ZHAGA i SPD
X=E: z gniazdem NEMA i SPD
X=F: bez gniazda NEMA, ZHAGA i SPD

Lista komponentów znajduje się w raporcie z badań 4934235.50.

Wniosek

Badanie potwierdziło spełnienie wszystkich wymagań.

Lokalizacja fabryki
VOLTEA Poland Sp.z ooSp.k.
Bydgoska 19A
86-065 Lisi Ogon, Kujawsko-Pomorskie, Polska

Nazwa handlowa :VOLTEA oznacza



Numer modelu	Maksymalna moc znamionowa (W)
TRASER-70W-X	70
TRASER-130W-X	130